




LEGENDA:

- 1 PE100 D32x3,0 RC (DN25) S VNĚJŠÍM OCHRANNÝM PLÁŠTĚM, MIN. KRYTÍ 1200mm!
- 2 PODSYP V TLOUŠČE min100 mm
PODSYP PROHOZENÝM VÝKOPKEM SE ZRNY MAX 63 mm, ZRNA NESMÍ BÝT OSTROHRANNÉ
- 3 OBSYP V TLOUŠČE min.300 mm
OBSYP PROHOZENÝM VÝKOPKEM SE ZRNY MAX 63 mm, ZRNA NESMÍ BÝT OSTROHRANNÉ
- 4 OBSYP PŘÍMO NAD POTRUBÍM NESMÍ BÝT HUTNĚN
- 5 ZÁSYP RÝHY PROHOZENÝM VÝKOPKEM HUTNĚNÝM PO VRSTVÁCH – V NEZPĚVNĚNÝCH PLOCHÁCH
ZÁSYP STRUSKOU – V ZPĚVNĚNÝCH PLOCHÁCH
- 7 ÚPRAVA TERÉNU – KONSTRUKCE VOZOVKY
- 8 SIGNALIZAČNÍ VODIČ
- 9 VÝSTRAŽNÁ FÓLIE

D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

PROJEKTANT : Ing. DANIEL KOČICA 		ZODP. PROJEKTANT : Ing. HELENA KUBINOVÁ 		 Kubinová + partneři, s.r.o. <small>www.kubinova.cz - projekční kancelář Hlučín</small>	
INVESTOR : BM servis a.s., IČ 47672315, Krátká 775, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín				ÚČEL	DÚR, DSP, DPS
MÍSTO STAVBY : k.ú. Nový Bohumín [707031], parc. č. 76/1 a 75/1 ul. Krátká,, Nový Bohumín				VERZE	1.2 - 15.6.2015
NÁZEV AKCE: MYCÍ LINKA BOHUMÍN				ČÍSLO ZAKÁZKOVÉ	KU-861-15-P
NÁZEV VÝKRESU: DETAIL ULOŽENÍ VODOVODU				MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU D405