

Naše značka: TaV/826/2015/Vo
E-mail: volna@poda.cz
Vyřizuje: Volná Lenka
Tel.: 597 578 060, 597 578 044
Fax: 597 579 000
V Ostravě dne: 10. 7. 2015

Kubínová + partneři, s.r.o.
 Mánesova 1015/1
 748 01 Hlučín

Věc: **Vyjádření PODA a.s. pro stavbu (projekt) z hlediska existence podzemní telekomunikační optické sítě**

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí

Stavba: **„Mycí linka Bohumín“**

Ve Vašem zájmovém území, dle předložené situace (Bohumín, ul. Krátká, Studentská, Jana Palacha), se **nachází** telekomunikační sítě a zařízení **PODA a.s.** Pokládka HDPE trubek PODA a.s. byla provedena v přípojení k teplovodu ČEZ EDě. Při realizaci Vaší stavby v této lokalitě **dojde** k dotčení HDPE trubek, do kterých jsou zařazeny telekomunikační optické kabely **PODA a.s.**

Trasa telekomunikačního vedení **PODA a.s. přípož k ČEZ EDě** je zakreslena v předloženém výkrese „Situace koordinační, číslo výkresu C.3“.

Při budování Vaší stavby dojde k dotčení našeho **telekomunikačního vedení**, které je chráněno dle § 102, zákona č.127/2005 (zákon o elektronických komunikacích) ochranným pásmem 1,5m na obě strany od krajního vedení. Při provádění výkopových prací musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.

Proti provedení stavby nemá **PODA a.s.** námitky při splnění níže uvedených podmínek:

- **Při realizačních pracích je nutné dbát na existenci telekomunikačního zařízení a nepoškodit je.**
- Při provádění výkopových prací musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.
- Před započítím zemních prací stavebníkov telekomunikační zařízení vytýčí správce teplovodu – ČEZ Teplárenská a.s. Kabel bude v terénu viditelně označen a pracovníci realizace budou s tímto vedením prokazatelně seznámeni zápisem do stavebního deníku.
- Telekomunikační zařízení nesmí být pojiženo těžkými mechanismy a v jeho ochranném pásmu nesmí být ukládán materiál staveniště. Výkopové práce v ochranném pásmu tel. zařízení budou provedeny ručně.
- Při odkrytí delšího úseku HDPE trubek, je nutné vedení zabezpečit proti prohybu a poškození. Odkrytí telekomunikačního zařízení hlase na tel. čísla, 597 578 044, 775 233 729 – p. Jan Mrva. Před záhozem provedených zemních prací je nutné přizvat na kontrolu našeho zástupce.

Platnost vyjádření je 1 rok od jeho vydání

S pozdravem

za PODA a.s.

Jan Mrva

28. října 102/1168
 702 00 Ostrava

PODA

-11-

PODA a.s., 28. října 1168/102, 702 00 Ostrava
 IČ: 258 16; 79, DIČ: CZ 258 16; 79, IČ: 337 28 000

OSTRAVA
 28. října 1168/102
 702 00 Moravská Ostrava

BRNO
 Gajdošova 4392/7
 615 00 Brno - Židenice

PRAHA
 Budova City Tower
 Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4

TŘEBOŇ
 Boženy Němcové 817/II
 379 01 Třeboň

ZNOJMO
 Pražská 1653/30
 669 02 Znojmo