



Helena Kubinová <info@kubinova.cz>

vyjádření - mycí linka Bohumín

Ing. Kubinová Helena, Kubinová+Partneři, s.r.o. <kubinova@kubinova.cz>

10. dubna 2015 14:04

Komu: "Bednár Martin - BM servis a.s." <bednar.martin@bmsas.cz>

Dobrý den, pane Bednáři, níže zasílám vyjádření správce horkovodu a prosím o zajištění vytýčení trasy jejich techniky- pracovníky ČEZ Teplárenská, a.s.

(může pouze stavebník) kontakt viz pan Fubšo - Mob.: 724 428 941

Předem děkuji

—
Prosíme o potvrzení přijetí e-mailu.

S pozdravem
Ing. Helena Kubinová
tel. 731 613 433

Projekční kancelář
Kubinová+partneři, s.r.o.
Mánesova 1
748 01 Hlučín

tel./fax.: 595041472
tel.: 595048576-8
mob.: 731613433-6
skype: ing.kubinova
e-mail: info@kubinova.cz
url: <http://www.kubinova.cz>



----- Přeposlaná zpráva -----

Od: **Fubšo Roman** <roman.fubso@cez.cz>

Datum: 10. dubna 2015 12:37

Předmět: vyjádření - mycí linka Bohumín

Komu: "triskova@kubinova.cz" <triskova@kubinova.cz>

Kopie: Danišová Alena <alena.danisova@cez.cz>

V odpovědi na Vaši žádost ze dne 07.04.2015 žádost o vyjádření k existenci stávajících inženýrských sítí teplovodu pro akci „Mycí linka Bohumín na parc. č. 76/1, 75/1, 73 v k.ú. Nový Bohumín“ Vám sděluji, že v zájmové oblasti se nachází podzemní vedení horkovodu ve správě ČEZ Teplárenská, a.s., viz příloha. Trasa horkovodu je tvořena předizolovaným potrubím 2xDN32 v hloubce cca 1,2m, bezkanálovém provedení a datovými kabely v PE ochranném potrubí, ochranné pásmo horkovodu je 2,5m na každou stranu vnějšího potrubí. Požadujeme, aby v průběhu výstavby nebylo ochranné pásmo narušováno, v ochranném pásmu nelze zřizovat deponie ani skládky materiálů. V místě uložení potrubí není možno pojíždět těžkými stavebními mechanismy, případné výkopové práce je nutné provádět ručně. Vytýčení provedou na žádost stavebníka pracovníci ČEZ Teplárenská, a.s.

Příloha: Mapa rozvodů

Kontakt: Kubínová + partneři, s.r.o.

Mánesova 1015/1

748 01 Hlučín

E-mail: triskova@kubinova.cz

Roman Fubšo

Vedoucí technik CZT Bohumín



ČEZ Teplárenská, a.s.

Dětmarovice 735 71

Elektrárna - Dětmarovice

Mob.: 724 428 941

Textem tohoto mailu podepisující neslibuje uzavřít ani neuzavírá za žádnou společnost Skupiny ČEZ jakoukoliv smlouvu. Každá smlouva, pokud bude uzavřena, musí mít výhradně písemnou formu.

Tento e-mail je určen výhradně pro potřeby jeho adresáta/ů a může obsahovat důvěrné informace. Pokud Vám byl omylem doručen, uvědomte okamžitě odesílatele vrácením e-mailu, zdržte se kopírování a jakéhokoliv dalšího šíření e-mailu nebo jeho příloh a celý e-mail vymažte ze svého informačního systému. Nakládáním s neoprávněně získanými informacemi se vystavujete riziku právního postihu.

The sender is not authorized to conclude/promise to conclude by this e-mail any binding contracts on behalf of any company of ČEZ Group. Any contract entered into with any such company shall be exclusively in writing.

This e-mail is intended solely for the addressee(s) and it may contain confidential information. If you have received this e-mail in error, please notify the sender immediately by return e-mail. Please then delete the e-mail from your system and do not copy it or disclose its contents to any person. Unauthorised distribution, modification or disclosure of its contents is unlawful.



Horkovod TAS.pdf

127K